

附表 3

楼宇消防安全集中除患攻坚大整治行动自查表

楼宇名称：

消防安全管理人（签字）：

序号	检查内容	存在问题	备注
1	是否明确消防安全管理人和值班员，并明确其安全管理责任。		
2	若楼宇属于消防安全重点部位，其标志牌是否上墙且无破损、污损。		
3	消防安全管理人和值班人员是否清楚本楼宇消防安全风险台账，并掌握楼宇内重点防火部位及其安全风险。		
4	楼宇值班员是否掌握本楼宇各房间用途，是否知火警、会处警、会报警、会灭火和会疏散，是否知悉校区消防报警电话。		
5	是否在易燃易爆场所、可燃物荷载较大、人员密集的楼宇或场所入口处设置对携带火种及违规吸烟等行为的禁止或防火标志，并制止违规行为。		
6	楼宇是否具有消防验收或报审手续，新、改、扩建和装饰装修是否存在未经管理部门审批情况。		
7	建筑内是否采用彩钢板、易燃可燃夹芯彩钢板搭建，是否违规采用聚氨酯、聚苯乙烯及其作为芯材的金属夹芯板等易燃可燃材料。		
8	单层、多层建筑内和地下、半地下室是否违规存储、使用易燃、可燃材料。		
9	人员密集场所内保温材料和所在建筑的外墙保温材料是否违规使用燃烧性能低于 A 等级的材料。		
10	建筑防火平面布局、防火间隔是否符合国家消防技术标准，宿舍房间是否存在设置在地下室或半地下室的情况。		
11	竖直管井防火封堵是否存在破损情形，自然排烟区域是否存在违规封闭情形，防火门是否存在破损或换为非防火门或低防火等级防火门的情形。		
12	是否设置楼层疏散指示图，是否存在占用、堵塞、封闭疏散通道和消防车通道，是否存在安全出口和疏散楼梯数量不足、宽度不够的情况。		
13	是否存在违法锁闭安全出口或疏散通道的情况，若使用门禁系统控制安全出口或疏散通道，是否设置手动紧急开启开关和消防联动设施。		
14	疏散楼梯间及前室常闭式防火门是否常闭、常开式防火门是否保持开启，防火卷帘下方是否存在影响卷帘下降的物品。		
15	安全出口处是否设置门槛、屏风等影响疏散的障碍物，疏散门是否向疏散方向开启，是否违规采用卷帘门、转门、吊门、侧拉门。		
16	疏散楼梯间在首层是否能直通室外，与地下部分共用的疏散楼梯间在首层是否设有有效的防火分隔措施。		
17	是否配备室内消火栓（卷盘、枪头、软管、栓头）和灭火器材，是否存在缺损、过期失效或遮挡的情况，是否存在捆扎等影响响应速度的情况。		
18	是否配备消防广播、应急照明和灯光疏散指示标志，是否存在缺损、失效或者遮挡的情况。		

序号	检查内容	存在问题	备注
19	是否配备火灾自动报警系统，是否存在故障、脱落、遮挡、遮盖的情况，是否存在房间缺失烟感、温感探测器的情况。		
20	若是学生宿舍，是否存在面积人数不符合法律法规规范要求，是否未按要求至少每 2 小时组织开展一次夜间防火巡查。		
21	若是学生宿舍，值班室是否未配置灭火器、喊话器、消防过滤式自救呼吸器、对讲机等消防器材		
22	是否存在人员密集场所在门窗上设置影响逃生和灭火救援的防盗网、铁栅栏、广告牌等障碍物的情况。		
23	是否结合实际制定灭火和应急疏散预案，是否定期开展灭火和应急疏散演练。		
24	是否存在未经审批施工作业、无证施工作业、违规拆除作业、违规层层转包施工作业、未落实作业安全措施冒险作业。		
25	是否存在未经动火审批，违规使用明火、电焊、气焊、存在火花切割的作业，动火时是否遵守现场清理、安全员监管和配置灭火器等要求。		
26	管理人员下班，是否存在未及时关好门窗、未关闭电灯开关及电器设备。		
27	电气线路是否存在老化、绝缘层破损、线路受潮、水浸等问题，电气线路是否存在过热、烧损、熔焊、电腐蚀等痕迹。		
28	电气线路是否未按要求安装使用漏电保护装置、防雷击保护装置，学生宿舍是否未设置用电过载保护装置。		
29	电气线路是否存在私拉乱接的情况，是否存在长期使用多个插线板延长代替固定接线的情况。		
30	是否存在电动自行车、电瓶车、电动平衡车等使用蓄电池的交通工具违规在室内、楼梯间、公共走道、门厅等部位停放和充电。		
31	是否存在违规将电动车蓄电池带至室内充电，是否存在无保护情况下长期对各类电池进行过充的情况。		
32	是否存在使用非合格电动车或者使用擅自改装电动车的情况。		
33	是否存在违规使用电炉、电取暖、热得快、电暖器、小太阳、电热毯等电器设备的情况，学生宿舍、图书馆等人员密集或可燃物多的场所是否违规使用蜡烛、酒精炉等明火器具。		
34	是否违规在非库房内部设置易燃易爆品存放设施，是否违规使用、储存火灾危险性为甲、乙类的物品。		
35	是否违规使用瓶装液化石油气、小型液化气炉、油气炉等其他甲、乙类液体燃料。		
36	其他问题		

检查人：

检查日期：